



Прокуратура Омсукчанского района

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление образования администрации
Омсукчанского муниципального округа

**МБОУ «Основная общеобразовательная
школа п. Омсукчан»**

686410, Магаданская область, п. Омсукчан

ул. Ленина, 46, тел. 9-24-53

№ 109 от 27.03.2023 г.

Администрация МБОУ «Основная общеобразовательная школа п. Омсукчан» в ответ на Ваше представление об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности от 20.03.2023 г. № 07-01/28-2023 предоставляет следующую информацию.

1. Представление рассмотрено 27.03.2023 г. в присутствии помощника прокурора Омсукчанского района Мамедовой Э.Д.
2. Ковровые дорожки, не прикрепленные к полу, убраны с путей эвакуации.
3. Второй огнетушитель размещен в актовом зале.
4. На двери запасной лестнице (3 этаж) установлен доводчик.
5. Огнетушитель (3 этаж) расположен на высоте 1,5 м от пола.
6. С заведующим хозяйством Свяченым Н.О., ответственным за соблюдение пожарной безопасности в учреждении, проведена беседа о допустимости нарушений законодательства о пожарной безопасности.
7. Заведующий хозяйством Свяченный Н.О. получил дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Приложение:

- копия приказа о дисциплинарном замечании от 23.03.2023 г. № 61-с.



Директор школы:

О. Ф. Кекишева